

けんしん郡山文化センター換気能力一覧（現ガイドライン定員数）

換気方式 空気調和設備

No	会場	空調機名称	面積 (㎡)	高さ (m)	体積 (m ³)	体積合計 (m ³)	定員 (最大値)	定員計	定員時の必要換気量 (m ³ /h)	換気能力 (m ³ /h)	一人あたりの必要換気量 (m ³ /h)	1時間あたりの換気実行値
1	大ホール 客席	AC-1・2	1,346.6	18.0	24,238.8	24,238.8	1,976	1,976	59,280	74,000	37.4	3.1
2	中ホール 客席	AC-6	569.8	11.0	6,267.8	6,267.8	777	777	23,310	31,400	40.4	5.0
3	展示室	AC-10	622.0	3.5	2,177.0	2,177.0	150	150	4,500	25,000	166.7	11.5
4	第1会議室	AC-14	45.0	2.9	130.5	2,743.4	18	344	10,320	23,000	66.9	8.4
5	第2会議室		37.5	2.9	108.8		18					
6	第3会議室		110.0	3.0	330.0		56					
7	第4会議室		71.5	3.0	214.5		32					
8	集会室		408.0	4.0	1,632.0		200					
9	特別会議室		70.0	3.0	210.0		10					
10	和室		42.0	2.8	117.6		10					
11	第1練習室	AC-13	110.0	3.0	330.0	528.0	27	42	1,260	11,700	278.6	22.2
12	第2練習室		66.0	3.0	198.0		15					
13	リハーサル室	AC-12	201.5	5.0	1,007.5	1,007.5	50	50	1,500	6,000	120.0	6.0

必要換気量 一人あたり毎時30m³以上

※大・中ホール舞台については体積（空間）が大きく、空調機換気能力も十分な機能を有した機器が設置されており、強制給排気の実施により一人あたりの必要換気量は毎時30m³以上確保されております。

参考 けんしん郡山文化センター換気能力一覧（規定定員数）

No	会場	空調機名称	面積 (㎡)	高さ (m)	体積 (m ³)	体積合計 (m ³)	定員	定員計	定員時の必要換気量 (m ³ /h)	換気能力 (m ³ /h)	一人あたりの必要換気量 (m ³ /h)	1時間あたりの換気実行値
1	大ホール 客席	AC-1・2	1,346.6	18.0	24,238.8	24,238.8	2,004	2,004	60,120	74,000	36.9	3.1
2	中ホール 客席	AC-6	569.8	11.0	6,267.8	6,267.8	806	806	24,180	31,400	39.0	5.0
3	展示室	AC-10	622.0	3.5	2,177.0	2,177.0	450	450	13,500	25,000	55.6	11.5
4	第1会議室	AC-14	45.0	2.9	130.5	2,743.4	27	534	16,020	23,000	43.1	8.4
5	第2会議室		37.5	2.9	108.8		27					
6	第3会議室		110.0	3.0	330.0		84					
7	第4会議室		71.5	3.0	214.5		48					
8	集会室		408.0	4.0	1,632.0		300					
9	特別会議室		70.0	3.0	210.0		20					
10	和室		42.0	2.8	117.6		28					
11	第1練習室	AC-13	110.0	3.0	330.0	528.0	60	90	2,700	11,700	130.0	22.2
12	第2練習室		66.0	3.0	198.0		30					
13	リハーサル室	AC-12	201.5	5.0	1,007.5	1,007.5	120	120	3,600	6,000	50.0	6.0

必要換気量 一人あたり毎時30m³以上