

ホールの各種イベントにおける

大声での歓声・声援等がないことを前提としうる／想定されるものの“イベント例”

	使用可能座席の収容率 100%	使用可能座席の収容率 50%
	大声での歓声・声援等がないことを前提としうるものの例	大声での歓声・声援等が想定されるものの例
音楽(コンサート等)	クラシック音楽 交響曲、管弦楽曲、協奏曲、室内楽曲 器楽曲、声楽曲 等 歌劇、楽劇 合唱、吹奏楽、ジャズ 民族音楽、歌謡曲 等	ロックコンサート ポップコンサート 等
演劇等	現代演劇、児童演劇、人形劇 ミュージカル、読み聞かせ 手話、パフォーマンス 等	
舞踊	バレエ 現代舞踊 民族舞踊 等	
伝統芸能	雅楽、能楽 文楽・人形浄瑠璃、歌舞伎 組踊、邦舞 等	
各種公演	各種講演会、説明会 ワークショップ、各種教室 等	キャラクターショー 親子会公演 等
式典等	行政主催イベント○○を呼びかけ タウンミーティング 入学式・卒業式、成人式、入社式 等	

※ 上記は例示であり、実際のイベントが上のいずれに該当するかについては、大声での歓声・声援等が想定されるか否かを個別具体的に判断する必要がある。

けんしん郡山文化センター換気能力一覧(定員改定後)

必要換気量 一人あたり毎時30m<sup>3</sup>以上

	面積 (m <sup>2</sup> )	高さ (m)	体積 (m <sup>3</sup> )	体積合計 (m <sup>3</sup> )	空調機	換気能力 (m <sup>3</sup> /h)	定員	定員計	一人あたり の換気量 (m <sup>3</sup> /h)	1時間 あたりの 換気回数
大ホール 客席	1,346.6	18.0	24,238.8	24,238.8	AC-1・2	74,000	1,976	1,976	37.4	3.1
中ホール 客席	569.8	11.0	6,267.8	6,267.8	AC-6	31,400	777	777	40.4	5.0
展示室	622.0	3.5	2,177.0	2,177.0	AC-10	25,000	300	300	83.3	11.5
第1会議室	45.0	2.9	130.5	2,743.4	AC-14	23,000	18	354	65.0	8.4
第2会議室	37.5	2.9	108.8				18			
第3会議室	110.0	3.0	330.0				56			
第4会議室	71.5	3.0	214.5				32			
集会室	408.0	4.0	1,632.0				200			
特別会議室	70.0	3.0	210.0				10			
和室	42.0	2.8	117.6				20			
第1練習室	110.0	3.0	330.0	528.0	AC-13	11,700	27	42	278.6	22.2
第2練習室	66.0	3.0	198.0				15			
リハーサル室	201.5	5.0	1,007.5	1,007.5	AC-12	6,000	50	50	120.0	6.0

※ 令和2年6月末より外気取込量・排出量とも100%とし、換気を主目的とした運転を行っています。

(従来は効率的な温度制御のため、半分程度を内気循環とした換気運転)